



Oppdal kommune

Tekniske tjenester

Deres ref:
Vår ref: 2025/11447 - 2
Dato: 16.01.2026
Org.nr.: 964 983 003

OPPDAL KOMMUNE
Att.Marte Dørum Lauritzen
Postboks 1
7341 OPPDAL

280/13, 280/179, 280/29, 280/273 - Svar på planforslag for intern høring - O. Skasliens veg 20

Vi viser til oversendelse av planforslag for intern høring, mottatt 19.12.2025.

Merknad fra Samferdsel:

- Overvann tillates ikke ført ut i veg
- Skiltplan: Det bør vurderes å redusere hastigheten i hele O. Skasliens veg fra 50 til 30 km/t. Fartshumper bør vurderes etablert. Minner om at det er busstrafikk på vegen i forhold til utforming av fartshumper.
- Overhenger fra parkerte biler ikke skal gå inn i fortausareal
- Eksisterende fortau langs veg må beholdes
- Dialog med Vegvesenet om mulig kryssning av E6 for myke trafikanter er planlagt

Merknad fra VA:

- Det er god vannforsyningskapasitet i området. Oppdal kommune v/Samskott kommer tilbake med eksakte tall på brannvannkapasitet.
- VA-plan mottatt. Endelig dimensjonering av eksempelvis fordrøyningsanlegg kommer i neste planfase. Det tillates maksimalt påslipp på 30 l/s til kommunalt overvannsnett.
- Flomveg mot undergang.
- Deler av ledningsnettets må overtas av kommunen etter ferdigstillelse.

Med hilsen

Eirik Kvål
avdelingsleder samferdsel

Dokumentet er elektronisk og sendes derfor uten signatur.

Du kan svare direkte fra din digitale postkasse.

Kopi til:

Anders Nordmo

enhetsleder tekniske tjenester

Tore Samskott

avdelingsleder vann og avløp

Dag Hopland Gorseth

rådgiver eiendom